

План подготовки объектов АО "СРТС" к отопительному периоду 2025-2026 гг.

№ п/п	Мероприятие	Наименование, пункт НТД	Срок исполнения	Документ, подтверждающий выполнение мероприятия	Исполнитель
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение требований, установленных частью 4 статьи 20 Закона о теплоснабжении (в ред. от 01.03.2025)	190-ФЗ "О теплоснабжении", статья 20, часть 4	15.09.2025	документы по п.п. 1.1.1-1.6.11 настоящего плана	Главный инженер АО "СРТС"
1.1	Обеспечение функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	190-ФЗ "О теплоснабжении", статья 20, часть 4, пункт 1			
1.1.1	Обеспечить наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	Правила обеспечения готовности к отопительному периоду, пункт 9, подпункт 9.3.1	15.09.2025	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	Начальник ПЭО АО "СРТС"
1.1.2	Обеспечить наличие заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с Правилами № 808*	Правила обеспечения готовности к отопительному периоду, пункт 9, подпункт 9.3.2	15.09.2025	Копия заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения	Начальник ОДС АО "СРТС"
1.1.3	Обеспечить наличие утвержденного положения о диспетчерской службе или распорядительного документа Общества о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы 15 Правил № 115**	Правила обеспечения готовности к отопительному периоду, пункт 9, подпункт 9.3.3	15.09.2025	Распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление	Начальник ОДС АО "СРТС"
1.1.4	Обеспечить наличие организационно-распорядительного документа об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее – ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности***, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил № 115	Правила обеспечения готовности к отопительному периоду, пункт 9, подпункт 9.3.4	15.09.2025	Организационно-распорядительный документ по АО "СРТС" об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее – ОПО), и (или) перечня документации АО "СРТС" для объектов, не являющихся ОПО	Начальник ПТС АО "СРТС"
1.1.5	Обеспечить наличие утвержденных в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил № 115 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и производственных инструкций, разработанных в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности	Правила обеспечения готовности к отопительному периоду, пункт 9, подпункт 9.3.5	15.09.2025	Утвержденные действующие: - эксплуатационные инструкции оборудования; - производственные инструкции.	Начальник ПТС АО "СРТС"

№ п/п	Мероприятие	Наименование, пункт НТД	Срок исполнения	Документ, подтверждающий выполнение мероприятия	Исполнитель
1.1.6	Обеспечить наличие документов, подтверждающих квалификацию работников или направление работников для прохождения профессионального обучения в соответствии с требованиями: - пунктами 43–45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей****; - пунктом 2.3.23 Правил № 115 ; - пунктом 238 Правил промышленной безопасности.	Правила обеспечения готовности к отопительному периоду, пункт 9, подпункт 9.3.6	15.09.2025	Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43–45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей****, пунктом 2.3.23 Правил № 115, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности	СОТИПК АО "СРТС"
1.1.7	Обеспечить проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона о промышленной безопасности****	Правила обеспечения готовности к отопительному периоду, пункт 9, подпункт 9.3.7	15.09.2025	Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона о промышленной безопасности	СОТИПК АО "СРТС", начальник ЦКС и ЦТП АО "СРТС"
1.1.8	Обеспечение наличия организационно-распорядительных документов Общества о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенных пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил № 115, и (или) в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительных документов Общества о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности	Правила обеспечения готовности к отопительному периоду, пункт 9, подпункт 9.3.8	15.09.2025	Организационно-распорядительные документы о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО. Организационно-распорядительные документы о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля.	СОТИПК АО "СРТС"
1.1.9	Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н	Правила обеспечения готовности к отопительному периоду, пункт 9, подпункт 9.3.9	15.09.2025	Утвержденные действующие инструкции по охране труда. Утвержденный порядок организации проведения работ повышенной опасности в АО «СРТС» Утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам	СОТИПК АО "СРТС", начальник ЦКС и ЦТП АО "СРТС"
1.10	Обеспечить проведение противоаварийных тренировок для оперативного, оперативно-ремонтного персонала. Обеспечить проведение противоаварийных тренировок для персонала, обслуживающего оборудование под избыточным давлением	Правила обеспечения готовности к отопительному периоду, пункт 9, подпункт 9.3.10	15.09.2025	Копии программ противоаварийных тренировок, утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил № 115 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности Журналы, подтверждающие проведение тренировок согласно утвержденным программам противоаварийных тренировок	Начальник ОДС АО "СРТС", начальник ЦКС и ЦТП АО "СРТС"
1.2	Организация наладки тепловых сетей, принадлежащих АО СРТС" и осуществление контроля режимов потребления тепловой энергии	190-ФЗ "О теплоснабжении", статья 20, часть 4, пункты 2 и 3	15.09.2025	документы п.п. 1.2.1-1.2.2 настоящего плана	Главный инженер АО "СРТС"

№ п/п	Мероприятие	Наименование, пункт НТД	Срок исполнения	Документ, подтверждающий выполнение мероприятия	Исполнитель
1.2.1	Обеспечить наличие утвержденных температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанных в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил № 115, а также копий эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения	Правила обеспечения готовности к отопительному периоду, пункт 9, подпункт 9.3.11	15.09.2025	Утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на отопительный период 2025-2026гг., разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил № 115. Копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения	Начальник ОДС АО "СРТС", начальник ПТС АО "СРТС"
1.2.2	Обеспечить проведение режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил № 115	Правила обеспечения готовности к отопительному периоду, пункт 9, подпункт 9.3.22	15.09.2025	Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты	Начальник ОДС АО "СРТС"
1.3	Обеспечение качества теплоносителей	190-ФЗ "О теплоснабжении", статья 20, часть 4, пункт 4	15.09.2025	документы п.п. 1.3.1 настоящего плана	Главный инженер АО "СРТС"
1.3.1	Обеспечить наличие утвержденных инструкций по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкций по ведению водно-химического режима, включающих режимные карты, утвержденные графики химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанные в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил № 115, пункта 278 Правил промышленной безопасности	Правила обеспечения готовности к отопительному периоду, пункт 9, подпункт 9.3.12	15.09.2025	Копии утвержденных инструкций по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкций по ведению водно-химического режима, включающих режимные карты, утвержденные графики химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей.	Начальник ПТС АО "СРТС", начальник ЦКС и ЦТП АО "СРТС"
1.4	Организация коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии	190-ФЗ "О теплоснабжении", статья 20, часть 4, пункт 5	15.09.2025	документы п.п. 1.4.1 настоящего плана	Главный инженер АО "СРТС"
1.4.1	Обеспечить наличие актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя*****	Правила обеспечения готовности к отопительному периоду, пункт 9, подпункт 9.3.13	15.09.2025	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений. Акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя	Начальник ЦКС и ЦТП АО "СРТС"
1.5	Обеспечение проверки качества строительства, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, принадлежащих АО "СРТС", в том числе качества тепловой изоляции	190-ФЗ "О теплоснабжении", статья 20, часть 4, пункт 6	15.09.2025	документы п.п. 1.5.1 настоящего плана	Главный инженер АО "СРТС"

№ п/п	Мероприятие	Наименование, пункт НТД	Срок исполнения	Документ, подтверждающий выполнение мероприятия	Исполнитель
1.5.1	<p>Обеспечить наличие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта; - актов приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из капитального ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил № 115 – в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО). 	<p>Правила обеспечения готовности к отопительному периоду, пункт 9, подпункт 9.3.14</p>	15.09.2025	<p>Нормативно-технический документ по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта.</p> <p>Акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из капитального ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил № 115 – в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО)</p>	Начальник ЦКС и ЦТП АО "СРТС", начальник ПТС АО "СРТС"
1.6	Обеспечение надежного теплоснабжения потребителей	190-ФЗ "О теплоснабжении", статья 20, часть 4, пункт 7	15.09.2025	документы п.п. 1.6.1 - 1.6.11 настоящего плана	Главный инженер АО "СРТС"
1.6.1	<p>Обеспечить наличие паспортов водогрейной котельной установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:</p> <ul style="list-style-type: none"> о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки – сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил № 115; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов 	<p>Правила обеспечения готовности к отопительному периоду, пункт 9, подпункт 9.3.15</p>	15.09.2025	<p>Копии паспортов водогрейной котельной установки, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию; - о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов. <p>Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки – сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования.</p>	Начальник ЦКС и ЦТП

№ п/п	Мероприятие	Наименование, пункт НТД	Срок исполнения	Документ, подтверждающий выполнение мероприятия	Исполнитель
1.6.2	Обеспечить проведение комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения с занесением результатов текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил № 115 в журналы, паспорта зданий и сооружений, определенные перечнем документации АО "СРТС"	Правила обеспечения готовности к отопительному периоду, пункт 9, подпункт 9.3.16	15.09.2025	Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил № 115	Начальник ПТС АО "СРТС"
1.6.3	Организовать наблюдение за техническим состоянием дымовых труб котельной. Результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, за исправностью осветительной арматуры дымовых труб отражать в актах и паспортах дымовых труб в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил № 115.	Правила обеспечения готовности к отопительному периоду, пункт 9, подпункт 9.3.17	15.09.2025	Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил № 115 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб	Начальник ЦКС и ЦТП АО "СРТС"
1.6.4	Провести испытания тепловых сетей (в соответствии с утвержденными графиками проведения испытаний) на максимальную температуру, испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, испытаний по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил № 115	Правила обеспечения готовности к отопительному периоду, пункт 9, подпункт 9.3.18	15.09.2025	Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей на максимальную температуру; Акты о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию; Акты о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил № 115.	Начальник ПТС АО "СРТС", Начальник ОДС АО "СРТС", Начальник ЦКС и ЦТП АО "СРТС"
1.6.5	Провести гидравлические испытания на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил № 115	Правила обеспечения готовности к отопительному периоду, пункт 9, подпункт 9.3.19	15.09.2025	Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил № 115	Начальник ЦКС и ЦТП АО "СРТС"
1.6.6	Проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34–6.2.37 Правил № 115	Правила обеспечения готовности к отопительному периоду, пункт 9, подпункт 9.3.20	15.09.2025	Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34–6.2.37 Правил № 115	Начальник ЦКС и ЦТП АО "СРТС"
1.6.7	Проведение очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями п.п. 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил № 115	Правила обеспечения готовности к отопительному периоду, пункт 9, подпункт 9.3.21	15.09.2025	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил № 115	Начальник ЦКС и ЦТП АО "СРТС"
1.6.8	Проведение измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил № 115	Правила обеспечения готовности к отопительному периоду, пункт 9, подпункт 9.3.23	15.09.2025	Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов	Начальник ЦКС и ЦТП АО "СРТС"

№ п/п	Мероприятие	Наименование, пункт НТД	Срок исполнения	Документ, подтверждающий выполнение мероприятия	Исполнитель
1.6.9	Обеспечить наличие документов (за исключением охраняемой законом тайны), подтверждающих поставку (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.	Правила обеспечения готовности к отопительному периоду, пункт 9, подпункт 9.3.25	15.09.2025	Копии договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки основного топлива, действующих не менее срока предстоящего отопительного периода. Копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов резервного (аварийного) топлива в объеме не менее установленного ГКТ РБ.	Начальник ПТС АО "СРТС"
1.6.10	Обеспечить запасы материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ.	Правила обеспечения готовности к отопительному периоду, пункт 9, подпункт 9.3.26	15.09.2025	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил № 115 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ. Результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н	Начальник КО АО "СРТС", СОТИПК АО "СРТС"
1.6.11	Обеспечить в соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копии лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копии договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.	Правила обеспечения готовности к отопительному периоду, пункт 9, подпункт 9.3.27	15.09.2025	Копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора; Копия договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.	СОТИПК
1.7	Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Закона о теплоснабжении)	190-ФЗ "О теплоснабжении", статья 20, часть 4, пункт 8		документы п.п. 1.7.1 настоящего плана	Главный инженер АО "СРТС"

№ п/п	Мероприятие	Наименование, пункт НТД	Срок исполнения	Документ, подтверждающий выполнение мероприятия	Исполнитель
1.7.1	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 85, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении).	Правила обеспечения готовности к отопительному периоду, пункт 9, подпункт 9.3.29		Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения, построенные для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении)	Начальник ПТС АО "СРТС"
1.8	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	190-ФЗ "О теплоснабжении", статья 20, часть 4, пункт 9		документы п.п. 1.8.1 настоящего плана	Главный инженер АО "СРТС"
1.8.1	Обеспечить наличие планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах: - разработанного и утвержденного в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1437; - утвержденного в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил № 115	Правила обеспечения готовности к отопительному периоду, пункт 9, подпункт 9.3.28	15.09.2025	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил № 115 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1437, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при авариях)	Главный инженер АО "СРТС" Администрации ГО г. Стерлитамак
2	Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4–3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1–8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5–15.1.7 Правил № 115, и пунктов 394, 396–399, 403 Правил промышленной безопасности	Правила обеспечения готовности к отопительному периоду, пункт 9, подпункт 9.2	15.09.2025	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4–3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1–8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5–15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396–399, 403 Правил промышленной безопасности, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности	Главный инженер АО "СРТС"

№ п/п	Мероприятие	Наименование, пункт НТД	Срок исполнения	Документ, подтверждающий выполнение мероприятия	Исполнитель
3	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного подпунктом 3.2 пункта 3 настоящих Правил, подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 9.1, 9.2 пункта 9 настоящих Правил	Правила обеспечения готовности к отопительному периоду, пункт 9, подпункт 9.3	15.09.2025	документы п.1 и 2 настоящего плана	Главный инженер АО "СРТС"
4	Мероприятия по подготовке оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения к отопительному периоду п.Шах-Тау г. Стерлитамак	Правила обеспечения готовности к отопительному периоду, пункт 2	15.09.2025	Организационные и технические мероприятия, предусмотренные пунктом 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду	Лица, указанные в подпунктах 1.3-1.5 пункта 1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду,

* Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

** Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго России 24.03.2003 № 115


*** Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536

****Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденные приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811

***** Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21.07.1997 № 116-ФЗ

***** Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденные постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034

Главный инженер АО "СРТС"



Р.Н. Хисамиев